

**MESTSKÝ ÚRAD V RUŽOMBERKU****Dátum**

25. 11. 2024

Číslo záznamu:

33247/2024

Číslo spisu:

9096/2024

Prílohy/lišty:**Vybavuje:**

Mesto Ružomberok
JUDr. Martina Letková
Námestie A. Hlinku 1098/1
034 01 Ružomberok

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka

Žitna

508/2024

JUDr. Baiková

22.11.2024

Vec: 16065 Ružomberok – Dielec – Zahustenie TS

Stredoslovenská distribučná, a. s. Vás oslovuje vo veci plánovanej realizácie stavby: **16065 Ružomberok – Dielec – Zahustenie TS** a s tým spojenú úpravu vzťahov k pozemkom, na ktorých má byť citovaná stavba umiestnená.

Ide o líniovú stavbu, ktorá by mala byť realizovaná v katastrálnom území Ružomberok. Trasa VNK, NNK vedenia, optickej chráničky a pilierových skriň PRIS je obsahom budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Nové kioskové trafostanice TS 243/ts/ružomberok_dielec a TS 243/ts/ružomberok_palenica sú plánované na parcele KN-C 17277/1.

Naša spoločnosť má záujem na úprave vzťahov k časti pozemku, na ktorom majú byť trafostanice umiestnené formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, pričom rozsah predmetu kúpy bude vyznačený porealizačným geometrickým plánom s tým, že predpokladaný rozsah predmetu kúpy v prípade Vášho pozemku je o výmere 50 m², tzn. pre kioskovú trafostanicu TS 243/ts/ružomberok_dielec pripadá 25 m² a pre TS 243/ts/ružomberok_palenica pripadá 25 m².

Kúpnu cenu navrhujeme vo výške stanovenej na základe znaleckého posudku, ktorý bude realizovaný na náklady našej spoločnosti.

Na základe uvedených skutočností si dovoľujeme Mesto Ružomberok **požiadať o zaslanie návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy** v zmysle popísaného (uprednostňujeme zaslanie návrhu zmluvy e-mailom na lenka.balkova@ssd.sk) na účely posúdenia zo strany SSD, a.s. prípadne na účely prípadného pripomienkovania.

V prílohe zasielame dokument „**Celková situácia stavby**“.

V prípade potreby je možné nás kontaktovať na adrese: lenka.balkova@ssd.sk

JUDr. Lenka Balková
právnik
Stredoslovenská distribučná, a.s.

Napätové sústava 22 kV, 50 Hz - sieť s priamym nízkoimpedančným uzemnením (odporný) - testovú sieť
 Napätové sústava 22 kV, 50 Hz - sieť s priamym nízkoimpedančným uzemnením (odporný) - nový sieť (základ)
 Ochrana pred zrážkami el. prúdom - zariadenie umiestnené v blízkosti
 prípravná spoločným oddelením napojenie s rýdlyn výstup
 Napätové sústava 3+PEN AC/230V, 50 Hz, TN-C
 Ochrana pred úderom el. prúdom - zariadenie zariadenie (výška) 2m
 prípravná spoločným oddelením napojenie

Rozhodujúce vonkajšie vplyvy pozri protokol
 Konkrétny obsah 1, 2, 3



- nová káblová sietnica
- nová káblová prípojka
- nová nízkováťová trafostanica
- oddelenie napojenie
- výverenie
- DB, JB cementová
- DB, JB preložka
- nová káblová vedenie VN
- ochranné pásmo vedenie VN
- ochranné pásmo vedenie VN
- ochranné pásmo vedenie VN
- vedenie vzdušné vedenie VN
- preložka cementová vzdušné vedenie VN
- preložka vzdušné vedenie VN
- preložka VN
- testovú sieť - orientačná trasa
- testovú sieť - orientačná trasa
- plot kovový, drôtený

C. ZÁKAZNÍK DOSTAČ-PP-PO

	Smeroslovenská distribučná, a.s. INŽENÝRSKE A PROJEKČNÉ ČINNOSTI PROJEKT		05-2021
	Ružomberok - dielec - zastavenie 15		Stručnosť BS
Názov stavby:		Smeroslovenská distribučná, a.s. ŽELNÁ	
Názov výstavby:		Mierka:	B. A4
Dátum:	Projektant:	Zauj. inž.:	Architekt:
P. Ronga	P. Ronga	P. Ronga	Ing. J. Horváth
			2